Communauté de Communes des Grands Bois

ETUDE DE DIAGNOSTIC, DE SCHEMA DIRECTEUR ET DE ZONAGE D'ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DE BOREY

CARTE D'APTITUDE DES SOLS A L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

ECHELLE: 1 / 5.000

LEGENDE GENERALE

Périmètre de protection immédiat des captages A.E.P. Périmètre de protection rapproché des captages A.E.P. Périmètre de protection éloigné des captages A.E.P.

Réseau unitaire
Réseau eaux usées
Réseau eaux pluviales

APTITUDE DES SOLS A L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Unité	Type de sol	Indice s.e.r.p.	Classe d'aptitude	Filières d'assainissement préconisées
U5	Rendzine	2.1.3.1(2).	111	Filtre à sable vertical non drainé
U6	Rendzine de pente	2.1.3.2(3).	IV	Filtre à sable vertical non drainé
U7	Sol brun marno-calcaire	2(3).1(2).1.2(3).	IV	Filtre à sable vertical drainé (filtre étanché sur le fond et les parois)
U8	Sol brun argileux de versant	3.1.1.3.	IV	Filtre à sable vertical drainé
U10	Sol anthropique	3.1.1.1.		Filtre à sable vertical drainé ou filtre à sable horizontal

Février 2010



2, Promenade de la Pierre d'Appel - BP 24 88480 ETIVAL-CLAIREFONTAINE Tél : 03.29.58.99.81 - Fax : 03.29.58.99.82 Mail : 2econseil@groupetvd.com





