

Communauté de Communes des Grands Bois

**ETUDE DE DIAGNOSTIC, DE SCHEMA DIRECTEUR
ET DE ZONAGE D'ASSAINISSEMENT DE
LA COMMUNE DE CERRE-LES-NOROY**

**CARTE D'APTITUDE DES SOLS
A L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF**

ECHELLE : 1 / 5.000

LEGENDE GENERALE

- Réseau unitaire
- - - - - Réseau eaux usées
- - - - - Réseau eaux pluviales

APTITUDE DES SOLS A L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

 Délimitation des unités pédologiques

Unité	Type de sol	Indice s.e.r.p.	Classe d'aptitude	Filières d'assainissement préconisées
U2	Sol brun colluvial à gley	2(3).3.1.1.	IV	Filtre à sable horizontal ou tertre drainé (filtres étanchés sur le fond et les parois)
U3	Sol brun colluvial calcaire	2(3).1.1.1(2).	III	Filtre à sable vertical drainé ou filtre à sable horizontal
U9	Sol brun argileux	3.2.1.1(2).	IV	Filtre à sable vertical drainé ou filtre à sable horizontal (filtres étanchés sur le fond et les parois)

Février 2010

2ECONSEIL

2, Promenade de la Pierre d'Appel - BP 24
88480 ETIVAL-CLAIREFONTAINE
Tél : 03.29.58.99.81 - Fax : 03.29.58.99.82
Mail : 2econseil@groupetvd.com

LA QUEDEMENE

LA SERGENTIE



U9

U9

U9

U2
U9

U2

DERRIERE LE COLOMBIER

LA COTE

CERRE-LES-NOROY

Mairie

U9
DERRIERE LES
CHAZAUX BRULES

U9

U9

CHAMP ANDRE

CREUX-GODARD

U3

AUX GRAYES

